

„ПОГОДЖЕНО”

Заступник голови Івано-Франківської  
обласної державної адміністрації



2019р.

„ЗАТВЕРДЖЕНО”



Директор  
КП „Коломиятеплосервіс”

Зінько Ю.Р.

2019р.

## ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ ПИТОМИХ ВИТРАТ ПАЛИВА, ТЕПЛОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА 2019 РІК

для КП „Коломиятеплосервіс” пл. Привокзальна, 15, м. Коломия, Івано-Франківської області

Продукція, роботи, послуги (за формою 11 МТП)			Обсяги виробництва продукції (за роками)			Паливо (кг.у.п./Гкал)			Теплова енергія (Гкал)			Електроенергія (кВт·год/Гкал)		
Код	Найменування	Од. виміру	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
35.30.11.00.12 рядок 6030	Теплоенергія, вироблена і відпущена котельнями (паливо – природний газ)	Гкал	5139	2272	1416	163,09	166,12	164,48	-	-	-	21,22	25,76	25,41
	Втрати теплової енергії в тепломережі (паливо – природний газ)	%	-	-	-	-	-	-	6,94	7,03	8,04	-	-	-
35.30.11.00.12 рядок 6030	Теплоенергія, вироблена і відпущена котельнями (паливо – дрова, брикети)	Гкал	1136	2168	2168	185,43	185,03	185,03	-	-	-	21,22	25,76	25,41

1. Норми розроблені відповідно галузевих (регіональних) методик нормування: КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» та "Міжгалузевих норм витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні" затверджених наказом Держкоменергозбереження України №46 від 07.05.2001, "Галузевої методики нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства" КТМ 204 Україна 246-99.